

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ06.В.00210
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621936
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "INTERDREX Sp. z.o.o.". Адрес: Bieszkowice 45, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, Польша.
(наименование и место нахождения заявителя) Телефон +48585722675, факс +48585722673.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "INTERDREX Sp. z.o.o.". Адрес: Bieszkowice 45, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, Польша. Телефон +48585722675, факс +48585722673.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК"
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.б, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84, факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Дверь противопожарная деревянная двупольная INTERDOOR ATENA (дверной проем Н x В = (2086 +15%/-30% x 1865 +15%/-30%) мм) типы: S2-P-D/EI30, S2-P-M/EI30 сплошного сечения и S2-S-D/EI30, S2-S-M/EI30 со светопрозрачным заполнением из жаростойкого стекла Pyrobel 16 (AGC Flat Glass Company) менее 25 % от площади дверного проема, техническая документация D.0010.00, Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости составляет EI 30 по ГОСТ Р 53307-2009

код ОК 005 (ОКП)
53 6110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4418 20 800 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 57 с/ск-2009 от 06.11.2009 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0142 с/р/ск/оп от 23.07.2009 г. ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2009 по 13.11.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский